令和6年度　当別町上水道水質検査結果

検査項目	基準値	4月2日											
気温　　(℃)	－	6.8											
水温　　(℃)	－	5.3											
残留塩素	－	0.5											
Ⅰ水質基準項目													
一般細菌　　(個/ml)	100	0											
大腸菌	検出しないこと	不検出											
カドミウム及びその化合物	0.003												
水銀及びその化合物	0.0005												
セレン及びその化合物	0.01												
鉛及びその化合物	0.01												
ヒ素及びその化合物	0.01												
六価クロム化合物	0.02	〈0.002											
亜硝酸態窒素	0.04	〈0.004											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	〈0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.30											
フッ素及びその化合物	0.8												
ホウ素及びその化合物	1.0												
四塩化炭素	0.002												
1,4-ジオキサン	0.05												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04												
ジクロロメタン	0.02												
テトラクロロエチレン	0.01												
トリクロロエチレン	0.01												
ベンゼン	0.01												
塩素酸	0.6	〈0.06											
クロロ酢酸	0.02	〈0.002											
クロロホルム	0.06	〈0.001											
ジクロロ酢酸	0.03	〈0.002											
ジブロモクロロメタン	0.1	0.003											
臭素酸	0.01	〈0.001											
総トリハロメタン	0.1	0.005											
トリクロロ酢酸	0.03	〈0.002											
ブロモジクロロメタン	0.03	0.002											
ブロモホルム	0.09	〈0.001											
ホルムアルデヒド	0.08	〈0.003											
亜鉛及びその化合物	1.0												
アルミニウム及びその化合物	0.2												
鉄及びその化合物	0.3	〈0.01											
銅及びその化合物	1.0												
ナトリウム及びその化合物	200												
マンガン及びその化合物	0.05												
塩化物イオン	200	11.8											
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300												
蒸発残留物	500												
陰イオン界面活性剤	0.2												
ジェオスミン	0.00001												
2-メチルイソボルネオール	0.00001												
非イオン界面活性剤	0.02												
フェノール類	0.005												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.6											
pH値	5.8以上8.6以下	6.9											
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5	〈1											
濁度	2	〈0.1											
Ⅱ管理目標設定項目													
ジクロロアセトニトリル	0.01												
抱水クロラール	0.02												
Ⅲ独自検査項目													
アンモニア態窒素	－												

検査結果が定量下限未満の場合は、成績一覧に「＜」と表示しています。