令和7年度　当別町上水道水質検査結果

検査項目	基準値	4月1日	5月13日	6月3日	7月10日	8月5日	9月2日	10月1日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	
気温　(℃)	－	5.9	18.3	18.0	27.3	27.9	24.1	19.5	8.9	4.1	−7.8	−1.5	
水温　(℃)	－	11.0	11.0	14.6	16.4	19.0	17.0	19.0	17.5	14.9	6.6	13.4	
残留塩素	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
一般細菌　(個/ml)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出しないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003				〈0.0003								
水銀及びその化合物	0.0005				〈0.00005								
セレン及びその化合物	0.01				〈0.001								
鉛及びその化合物	0.01				〈0.001								
ヒ素及びその化合物	0.01				〈0.001								
六価クロム化合物	0.02	〈0.002			〈0.002			〈0.002			〈0.002		
亜硝酸態窒素	0.04	〈0.004			〈0.004			〈0.004			〈0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	〈0.001			〈0.001			〈0.001			〈0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.24	0.33	0.31	0.27	0.64	0.32	0.34	0.29	0.41	0.44	0.44	
フッ素及びその化合物	0.8				〈0.05								
ホウ素及びその化合物	1.0				〈0.02								
四塩化炭素	0.002				〈0.0002								
1,4-ジオキサン	0.05				〈0.005								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04				〈0.001								
ジクロロメタン	0.02				〈0.001								
テトラクロロエチレン	0.01				〈0.0005								
トリクロロエチレン	0.01				〈0.0005								
ベンゼン	0.01				〈0.001								
塩素酸	0.6	〈0.06			〈0.06			〈0.06			〈0.06		
クロロ酢酸	0.02	〈0.002			〈0.002			〈0.002			〈0.002		
クロロホルム	0.06	0.001			0.002			0.007			0.001		
ジクロロ酢酸	0.03	〈0.002			〈0.002			0.004			〈0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			0.003			0.004			0.003		
臭素酸	0.01	〈0.001			〈0.001			〈0.001			〈0.001		
総トリハロメタン	0.1	0.004			0.008			0.018			0.007		
トリクロロ酢酸	0.03	〈0.002			〈0.002			0.003			〈0.002		
ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.003			0.007			0.003		
ブロモホルム	0.09	〈0.001			〈0.001			〈0.001			〈0.001		
ホルムアルデヒド	0.08	〈0.008			〈0.008			〈0.008			〈0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0				〈0.01								
アルミニウム及びその化合物	0.2				〈0.01								
鉄及びその化合物	0.3	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	
銅及びその化合物	1.0				0.02								
ナトリウム及びその化合物	200				8.6								
マンガン及びその化合物	0.05				〈0.001								
塩化物イオン	200	11.2	11.7	9.6	8.8	9.3	10.6	13.3	12.2	12.8	12.4	12.2	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300				16.9								
蒸発残留物	500				61								
陰イオン界面活性剤	0.2				〈0.02								
ジェオスミン	0.00001				〈0.000001								
2-メチルイソボルネオール	0.00001				〈0.000001								
非イオン界面活性剤	0.02				〈0.002								
フェノール類	0.005				〈0.0005								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	
濁度	2	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	
Ⅱ管理目標設定項目													
ジクロロアセトニトリル	0.01				〈0.001	〈0.001							
抱水クロラール	0.02				〈0.001	〈0.001							
Ⅲ独自検査項目													
アンモニア態窒素	－				〈0.05								
ⅣPFOS及びPFOA													
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）				〈0.000002								
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）				〈0.000001								
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）				〈0.000001								

検査結果が定量下限未満の場合は、成績一覧に「＜」と表示しています。