令和8年度　当別町上水道水質検査結果

検査項目	基準値	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日					
気温　（℃）	－	6.2	19.9	26.5	23.5	23.6	23.5	17.9					
水温　（℃）	－	10.0	12.4	13.0	16.6	17.5	19.6	19.2					
残留塩素	－	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5					
一般細菌　（個/ml）	100	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	検出しないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
カドミウム及びその化合物	0.003				〈0.0003								
水銀及びその化合物	0.0005				〈0.00005								
セレン及びその化合物	0.01				〈0.001								
鉛及びその化合物	0.01				〈0.001								
ヒ素及びその化合物	0.01				〈0.001								
六価クロム化合物	0.02	〈0.002			〈0.002			〈0.002					
亜硝酸態窒素	0.04	〈0.004			〈0.004			〈0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	〈0.001			〈0.001			〈0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.46	0.50	0.48	0.49	0.44	0.40	0.22					
フッ素及びその化合物	0.8				〈0.05								
ホウ素及びその化合物	1.0				〈0.02								
四塩化炭素	0.002				〈0.0002								
1,4-ジオキサン	0.05				〈0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04				〈0.001								
ジクロロメタン	0.02				〈0.001								
テトラクロロエチレン	0.01				〈0.0005								
トリクロロエチレン	0.01				〈0.0005								
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0005				〈0.000005								
ベンゼン	0.01				〈0.001								
塩素酸	0.6	〈0.06			〈0.06			〈0.06					
クロロ酢酸	0.02	〈0.002			〈0.002			〈0.002					
クロロホルム	0.06	0.002			0.002			0.007					
ジクロロ酢酸	0.03	〈0.002			〈0.002			0.004					
ジブロモクロロメタン	0.1	0.004			0.003			0.004					
臭素酸	0.01	〈0.001			〈0.001			〈0.001					
総トリハロメタン	0.1	0.009			0.008			0.019					
トリクロロ酢酸	0.03	〈0.002			〈0.002			0.004					
ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.003			0.008					
ブロモホルム	0.09	〈0.001			〈0.001			〈0.001					
ホルムアルデヒド	0.08	〈0.008			〈0.008			〈0.008					
亜鉛及びその化合物	1.0				〈0.01								
アルミニウム及びその化合物	0.2				〈0.01								
鉄及びその化合物	0.3	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01	〈0.01					
銅及びその化合物	1.0				0.03								
ナトリウム及びその化合物	200				9.4								
マンガン及びその化合物	0.05				〈0.001								
塩化物イオン	200	13.6	12.1	11.2	10.5	12.7	13.9	13.1					
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300				19.1								
蒸発残留物	500				47								
陰イオン界面活性剤	0.2				〈0.02								
ジェオスミン	0.00001				〈0.000001								
2-メチルイソボルネオール	0.00001				〈0.000001								
非イオン界面活性剤	0.02				〈0.002								
フェノール類	0.005				〈0.0005								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8					
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	5	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1	〈1					
濁度	2	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1	〈0.1					
Ⅱ管理目標設定項目													
ジクロロアセトニトリル	0.01				〈0.001	〈0.001							
抱水クロラール	0.02				〈0.001	〈0.001							

検査結果が定量下限未満の場合は、成績一覧に「＜」と表示しています。